



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY **HK/K/0682/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Elementy do systemów wentylacyjnych – izolowane i nie izolowane przewody elastyczne HAVACO (Izoflex, Aluflex)**

Zawierający / containing: stal, aluminium, poliester i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w kanałowych instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieskalnych, biurowych, przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Stan powierzchni izolacji musi być kontrolowany minimum raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Ventia Sp. z o.o.
02-234 Warszawa
ul. Działkowa 121A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ventia Sp. z o.o.
02-234 Warszawa
ul. Działkowa 121A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca 2016

The date of issue of the certificate: 23rd June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Z up. Maciej Szadło
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287